



НПК - КОНТАКТ

ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ "НПК-КОНТАКТ"
54, вул. 9-го Травня, м. Лисичанськ, обл. Луганська, 93103, Україна
Підп. 26006195794403 в ПАТ "КБ "Надра" м. Київ. ЦЕНТР МФО380764
ЄДРПОУ 13385421 ІНН 133854212089 ЄВ-во 16447084
тел/факс +38 06451 7-24-28 E-mail: npk_kontakt@list.ru

24.07.2012 р. №51

Директору ОП «ПКБ»
ГП «Макеєвуголь»
Кузнецову В. Н.

О согласовании изменений в Проекте

Прошу согласовать в Пилотном проекте строительства факельной установки КГУУ-15, разработанном для ООО «НПК-КОНТАКТ» ОП «ПКБ» ГП «Макеєвуголь» в 2011 году, следующие изменения:

1. Затворы поворотные (на дегазационном газопроводе) типа «Z» диаметра 150 и 200 мм Ру 16 МПа заменить на заслонки поворотные типа Баттерфляй (AYVAZ KV-9) диаметра 150 и 200 мм Ру 1,6 МПа т.к. ожидаемые давления на устье скважины не превысят 0,1 МПа.
2. Теплоизоляцию газопроводов выполнить вместо предусмотренной проектом ISOTEC KK-L производства USOVER (Финляндия) теплоизоляционным материалом Бестизол (Украина) с аналогичными свойствами.
3. Не устанавливать на промплощадке сепаратор СГУ – 1 400/0,4-30 в связи с тем, что в контейнерной газоутилизационной установке установлен сепаратор с аналогичными техническими характеристиками.

В связи с невозможностью поставки изготовителем «Pro2 Avlegentechnik GmbH» (ФРГ) газоутилизационной установки КГУУ-15 прошу Вас рассмотреть возможность использовать вместо нее газоутилизационную установку КГУУ-5/8 того же производителя.

В проектной документации нет спецификации и места установки регулятора потока газа. Прошу Вас дать разъяснения по этому вопросу.

Генеральный директор
ООО «НПК-КОНТАКТ»



А. В. Павелков